

Zertifikat

Nr. z7795a-23

Auftraggeber:

EFB Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld, Deutschland

Klasse Ea

Prüfling(e):

Symmetrisches Kupferkabel:
CABLE CAT6A F/FTP 4X2XAWG23 LSZH WHITE
Art.-Nr.: DK-ICD6AFFW.500-V1 (simplex); DK-ICD6AFFDXW.500-V1 (Duplex)

Steckverbinder:

CONNECTOR CAT6A STP TOOLLESS JACK
Art.-Nr.: DK-KS6ASLP

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

2 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse Ea

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbe- reich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **R7795a-23** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 31.01.2023



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de