

# LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. DOP999831.x-CPR

<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	999831.x-CPR
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Elektrizitätsversorgung und Kommunikation in Gebäuden und anderen Bauwerken, mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen
<b>Hersteller</b>	EFB Elektronik GmbH Striegauer Str.1 D - 33719 Bielefeld Germany
<b>Wesentlichen Merkmale</b>	<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>
<b>Brandverhalten</b>	3
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	NPD
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 50575: 2014 + A1 : 2016
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	1008

## ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentlichen Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Dca-s1a, d1, a1
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: [www.efb-elektronik.de/services/downloads](http://www.efb-elektronik.de/services/downloads)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bielefeld, den  
06/01/2023



Mr. Robin Ohle,  
CEO

<b>Produktbeschreibung</b>	INFRALAN® Cat.7A 1200 AWG22, S/FTP 4P CPR Dca gelb RAL 1021
<b>Artikelnummern</b>	999831.1-CPR 999831.500-CPR



Handelsregister AG Bielefeld HRB 33008  
USt-IdNr. DE 12 694 3218  
Geschäftsführer: Robin Ohle, Alexander van der Lof

Commerzbank AG  
BIC COBADE33XXX  
IBAN DE28 3004 0000 0121 4832 00

**WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG**  
**WE CARE FOR CONNECTION**



# DECLARATION OF PERFORMANCE N° DOP999831.x-CPR

<b>Unique identification code of the product-type</b>	999831.x-CPR
<b>Intended use/es</b>	Electricity supply and communication in buildings and other structures, with the aim of limiting the generation and spread of fire and smoke
<b>Manufacturer</b>	EFB Elektronik GmbH Striegauer Str.1 D - 33719 Bielefeld Germany
<b>Essential characteristics</b>	<b>System/s of AVCP</b>
<b>Reaction to fire</b>	3
<b>Release of hazardous substances</b>	NPD
<b>Harmonised standard</b>	EN 50575: 2014 + A1 : 2016
<b>Notified body/ies</b>	1008

## DECLARED PERFORMANCES

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Dca-s1a, d1, a1
Release of hazardous substances	NPD

Declaration of performance available on the website: [www.efb-elektronik.de/services/downloads](http://www.efb-elektronik.de/services/downloads)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bielefeld, on  
05/01/2023



Mr. Robin Ohle,  
CEO

<b>Product description</b>	INFRALAN® Cat.7A 1200 AWG22, S/FTP 4P CPR Dca yellow RAL 1021
<b>Item Numbers</b>	999831.1-CPR 999831.500-CPR



Handelsregister AG Bielefeld HRB 33008  
USt-IdNr. DE 12 694 3218  
Geschäftsführer: Robin Ohle, Alexander van der Lof

Commerzbank AG  
BIC COBADE33XXX  
IBAN DE28 3004 0000 0121 4832 00

**WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG**  
**WE CARE FOR CONNECTION**

